

# 予防技術検定模擬テスト

— 解説付 —

No.21

**〔共通〕** 問1 防火管理者の責務に関する次の文を読み、消防法令上誤っているものを1つ選べ。

- (1) 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の所有権を有する者、管理について権原を有する者又は占有している者のいずれかの指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
- (2) 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
- (3) 防火管理者は、防火管理に係る消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的実施しなければならない。
- (4) 防火管理者が作成した消防計画の届け出先は、所轄消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。）又は消防署長である。

**〔消防用設備等〕** 問1 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の改正に伴い、現に存する事務所ビルの用途に供する防火対象物（令別表第一(15)項）において、当該改正後の技術上の基準に適合させる必要がある消防用設備等として消防法令上誤っているものを1つ選べ。ただし、当該改正基準の附則等で、当該改正後の技術上の基準に適合させる必要がない旨の記述はないものとする。

- (1) 消火器
- (2) 避難器具
- (3) 自動火災報知設備
- (4) 誘導灯

**〔消防用設備等〕** 問2 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした次の防火対象物のうち、屋内消火栓設備を設置する必要がないものを1つ選べ。

- (1) 消防法施行令別表第一(1)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,500㎡のもの
- (2) 消防法施行令別表第一(7)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が2,000㎡のもの
- (3) 消防法施行令別表第一(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が3,500㎡のもの
- (4) 消防法施行令別表第一(12)項イに掲げる防火対象物で、可燃性液体類以外の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の750倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

答

解説

- (1) 消防法施行令第4条第1項 消防法令上、必要に応じて防火管理者が指示を求めることとされている者は、所有権を有するか否か、占有しているか否かは問わないが、管理について権原を有しているものでなければならない。
- (2) 消防法施行令第4条第2項。
- (3) 消防法施行令第4条第3項。
- (4) 消防法施行規則第3条第1項。

答

解説

- (1) 消防法第17条の2の5第1項。
- (2) 消防法第17条の2の5第1項。
- (3) 消防法第17条の2の5第1項、消防法施行令第34条第2号 当該改正後の技術上の基準に適合させる必要がある防火対象物は、同施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項から(17)項までに掲げるものに限られる。
- (4) 消防法第17条の2の5第1項、消防法施行令第34条第6号。

答

解説

- (1) 消防法施行令第11条第1項第1号、同条第2項。
- (2) 消防法施行令第11条第1項第2号、同条第2項 設問の条件の場合、同令別表第一(7)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が2,100㎡以上のものに屋内消火栓設備の設置義務がある。
- (3) 消防法施行令第11条第1項第3号、同条第2項。
- (4) 消防法施行令第11条第1項第5号。

**【防火査察】問1** 違反処理に関する記述のうち、適当でないものは次のうちどれか。

- (1) 消防法第5条の3第1項の物件の除去命令を発動する際には、物件の所有者で権原を有する者に対し、原則として、事前手続きとして口頭で弁明の機会を付与する必要がある。
- (2) 消防法第5条第1項の改修命令を権原を有する関係者に発動する際には、教示として命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に審査請求ができることを原則として命令書に記載する必要がある。
- (3) 消防法第8条第4項の防火管理業務適正執行命令を発動する際には、権原を有する関係者に対し、事前手続きとして弁明の機会を付与する必要がある。
- (4) 消防法第17条の4第1項の消防用設備等の設置命令を関係者で権原を有するものに発動する際には、教示として命令があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求できることを原則として命令書に記載する必要がある。

**【防火査察】問2** 違反処理に関する用語に関する次の記述のうち、適当でないものは次のうちどれか。

- (1) 命令は、行政庁としての消防長又は消防署長等の命令権者が、消防法上の命令規定に基づき、公権力の行使として、特定の者に対し、具体的な火災危険の排除や消防法令違反等の是正について、義務を課す意思表示である。
- (2) 警告は、違反事実等について、防火対象物の関係者に対し、当該違反の是正又は火災危険等の排除を促し、これに従わない場合、命令等の法的措置を持って対処することの意思表示である。
- (3) 告発は、告訴権者及び違反者以外の第三者が、捜査機関に対し、違反事実を申告して、処罰を求める意思表示である。
- (4) 過料は、金銭罰の一種であり、刑罰である罰金又は科料と区別され科せられる。過料は刑罰ではないが、科刑手続きについては、告発等の刑事訴訟法の適用がある。

**【危険物】問1** 製造所等に設ける掲示板の表示で、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じた注意事項として誤っているものはどれか。

- (1) 第5類の危険物 「火気厳禁」
- (2) 第2類の危険物 (引火性固体を除く。) 「火気注意」
- (3) アルカリ金属の過酸化物 「禁水」
- (4) 第6類の危険物 「禁水」
- (5) 自然発火性物品 「火気厳禁」

**【危険物】問2** 運搬方法の技術上の基準のうち、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合に義務付けられている組み合わせとして正しいものは、(1)から(5)までのうちどれか。

- ア 車両に標識を掲げる。  
イ 積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、危険物の保安に注意する。  
ウ 危険物に適應する消火設備を備える。  
エ 運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬する。
- (1) ア、イ
  - (2) ア、イ、ウ、エ

**答  
解説**

- (1) 消防法第5条の3第1項の命令は、原則として事前手続きは不要である。
- (2) 違反処理マニュアルによる。
- (3) 違反処理マニュアルによる。
- (4) 違反処理マニュアルによる。

**答  
解説**

- (1) 違反処理マニュアルによる。
- (2) 違反処理マニュアルによる。
- (3) 違反処理マニュアルによる。
- (4) 科刑手続きについては、刑事訴訟法の適用はなく、一般手続きとしてひ非訟事件手続法の定めによる。

**答**

**解説** 製造所等には、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けることとされており、貯蔵し、又は取り扱う危険物等に関することを表示したもののほか、危険物の危険性に応じた注意事項を表示したものが必要とされている。

〔参照条文〕

危険物の規制に関する規則第18条第1項第4号

**答**

**解説** 運搬容器に収納した危険物を車両により運搬する場合には、運搬方法の技術上の基準によらなければならないが、指定数量以上の危険物を運搬する場合には基準が強化されている。

〔参照条文〕

危険物の規制に関する政令第30条

- (3) イ、エ
- (4) ア、イ、ウ
- (5) ウ、エ

昇任試験実力養成講座・救急救命士国家試験問題模擬テスト・予防技術検定模擬テスト〈解答〉

昇任試験実力養成講座

共通（消防士長・消防司令補）問題

〔地方自治〕

- 問1 答 (4)
- 問2 答 (3)

〔地公法〕

- 問1 答 (3)
- 問2 答 (3)

〔消防組織〕

- 問1 答 (4)
- 問2 答 (2)、(3)、(5)

〔消防教養〕

- 問1 答 (4)

〔消防法規〕

- 問1 答 ① C ② D ③ C  
④ B ⑤ A ⑥ C
- 問2 答 (5)
- 問3 答 (4)
- 問4 答 (4)
- 問5 答 (ア) 使用 (イ) 確認  
(ウ) 確認  
(エ) 消防長又は消防署長

〔消防設備〕

- 問1 答 (3)
- 問2 答 (4)
- 問3 答 (1)
- 問4 答 (3)
- 問5 答 (3)
- 問6 答 (5)
- 問7 答 (4)
- 問8 答 (3)

〔防災〕

- 問1 答 (2)、(3)

〔危険物〕

- 問1 答 (1)
- 問2 答 (1)

〔防災〕

- 問1 答 (1)
- 問2 答 (3)
- 問3 答 (2)

〔救急〕

- 問1 答 (2)

〔救助〕

- 問1 答 (3)

〔石油コンビナート〕

- 問1 答 (3)
- 問2 答 (2)

〔原子力〕

- 問1 答 (1)
- 問2 答 (3)

〔無線法規〕

- 問1 答 (1)

〔無線工学〕

- 問1 答 (4)

〔国民保護〕

- 問1 答 (3)
- 問2 答 (4)

〔警防〕

- 問1 答 (5)
- 問2 答 (3)
- 問3 答 (3)

消防司令問題

〔組織管理〕

- 問1 答 (3)

〔人事管理〕

- 問1 答 (2)

〔消防財政〕

- 問1 答 (5)

〔警防〕

- 問1 答 (5)
- 問2 答 (5)
- 問3 答 (5)

〔救急〕

- 問1 答 (5)

救急救命士国家試験問題模擬テスト

〔一般問題〕

- 問1 答 (2)
- 問2 答 (5)
- 問3 答 (3)
- 問4 答 (2)

〔状況設定問題〕

- 問1 答 (1)
- 問2 答 (1)

予防技術検定模擬テスト

〔共通〕

- 問1 答 (1)

〔消防用設備等〕

- 問1 答 (3)
- 問2 答 (2)

〔防火査察〕

- 問1 答 (1)
- 問2 答 (4)

〔危険物〕

- 問1 答 (4)
- 問2 答 (4)