

予防技術検定模擬テスト

— 解説付 —

No.22

〔共通〕問1 防火管理者の資格に関する次の文を読み、消防法令上誤っているものを1つ選べ。

- (1) 防火管理上必要な業務を行うべき管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔地にいる等により防火管理上必要な業務が適切に行えないと消防長が認める共同住宅については、当該共同住宅の管理について権原を有する者は、その者に代えて、必要な権限が付与されるとともに、業務内容が文書で交付され、それについての十分な知識を有するなどの一定の条件を満たしている者を防火管理者として選任することができる。
- (2) 市町村長は、甲種防火管理講習を行うことはできない。
- (3) 延べ面積1,000㎡で収容人員が200人の複合用途防火対象物に存する収容人員が20人の老人デイサービスセンターには、甲種防火管理講習の課程を修了した防火管理者を置かなければならない。
- (4) 乙種防火管理講習には再講習の制度はない。

〔消防用設備等〕問1 高層の建築物の防火安全対策に関する次の記述のうち、消防法令上誤っているものを1つ選べ。

- (1) 高層建築物の1階にある劇場に用いられるどん帳は防災物品でなければならない。
- (2) 消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の11階以上の階（総務省令で定める部分を除く）には、屋内消火栓設備を設置しなければならないが、スプリンクラー設備を法令で定める技術上の基準に従い設置したときは、その有効範囲内の部分については設置しないことができる。
- (3) 避難器具は、11階以上の階には設置する必要はない。
- (4) 消防用施行令別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が11以上のものには非常コンセント設備を設置しなければならない。

〔消防用設備等〕問2 次に掲げる防火対象物のうち、消防法令上、漏電火災警報器を設置する必要がないものを1つ選べ。ただし、当該防火対象物は、間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有し、延べ面積が400㎡であるものとする。

- (1) 共同住宅
- (2) 診療所
- (3) 教会
- (4) 公衆浴場

答

解説

- (1) 消防法施行令第3条第2項、同規則第2条の2第2項。
- (2) 消防法施行令第3条第1項第1号イ。
- (3) 消防法施行令第3条第1項第2号、同条第3項、同令別表第一、同規則第2条の2第2号、第2条の2の2、当該複合用途防火対象物は同令第3条第1項第2号により乙種防火対象物には該当しないが、老人デイサービスセンターが同令別表第一(6)項ハに該当し、収容人員が20人であるため、同令第3条第3項により乙種防火管理講習を修了した者を選任すれば足りる。
- (4) 消防法施行規則第2条の3第1項、同条第4項。

答

解説

- (1) 消防法第8条の2第1項、第8条の3第1項、同条第2項。
- (2) 消防法施行令第11条第1項 屋内消火栓設備については、11階以上の階に関する設置義務の規定はない。
- (3) 消防法施行令第25条第1項柱書き。
- (4) 消防法施行令第29条の2第1項第1号。

答

解説

- (1) 消防法施行令第22条第1項第2号。
- (2) 消防法施行令第22条第1項第3号。
- (3) 消防法施行令第22条第1項第4号 教会は同令別表第一(11)項であるので延べ面積500㎡以上のものに設置義務。
- (4) 消防法施行令第22条第1項第2号。

【防火査察】問1 公示に関する記述のうち、適当でないものは次のうちどれか。

- (1) 権原を有する関係者に消防法第5条第1項の改修命令を発動したときは、速やかに標識の設置などにより公示を実施しなければならない。
- (2) 公示の趣旨は、防火対象物に消防法令違反があり、消防機関によって措置命令が発せられて、履行される前の状態にあることを周知することで、当該防火対象物の利用者等が不測の損害を被ることを防ぐために必要な措置を講じることが可能になるようにするものである。
- (3) 公示の撤去は、命令事項の履行によって命令の効力が消滅した場合、又は一部の違反事項が是正され、火災危険の程度と命令内容が均衡を欠き、当該命令の効力を継続させることが不適切となった場合に公示の撤去を行う。
- (4) 標識の設置等に併せて、防火対象物を利用しようとする者等にも消防法令違反があり、消防機関によって措置命令が発せられ、履行される前の状態であることを周知するために消防本部のホームページを活用し情報提供することも公示の方法である。

【防火査察】問2 消防法上の命令に関する次の記述のうち、適当でないものは次のうちどれか。

- (1) 消防署長は、消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めたので、物件の所有者で権原を有する者に法第5条の3第1項命令を発動した。
- (2) 消防長は、防火管理者を選任すべき防火対象物であるにも係らず防火管理者が定められていないと認めたので、防火対象物の管理について権原を有する者に法第8条第3項命令を発動した。
- (3) 消防署長は、自衛消防組織を置くべき防火対象物であるにも係らず、自衛消防組織が置かれていないと認めたので、法第8条の2の5第3項命令を発動した。
- (4) 消防署長は、防火対象物の点検及び報告をしなければならない防火対象物であるにも係らず、防火対象物の点検及び報告をしていないと認めたので、防火対象物の管理について権原を有する者に法第8条第4項命令を発動した。

【危険物】問1 屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 容量は、最大タンクの容量以上とすること。
- (2) 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数、原則として10以下であること。
- (3) 高さは、0.5m以上であること。
- (4) 周囲が構内道路に接するように設けること。
- (5) 鉄筋コンクリート又は土で造り、収納された危険物が流出しない構造であること。

【危険物】問2 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として一定量以上を貯蔵し、又は取り扱う場合に届け出なければならないとされているものに該当しないものは、次のうちどれか。

- (1) 塩素
- (2) 圧縮アセチレンガス
- (3) 酢酸
- (4) アンモニア
- (5) 液化石油ガス

答

解説

- (1) 消防法第5条第3項による。
- (2) 違反処理マニュアルによる。
- (3) 違反処理マニュアルによる。
- (4) ホームページによる情報提供は公示の方法ではなく、情報公開の位置づけである。

答

解説

- (1) 消防法第5条の3第1項による。
- (2) 消防法第8条第3項による。
- (3) 消防法第8条の2の5第3項命令による。
- (4) 消防法第8条の2の2の防火対象物の点検及び報告については、直罰規定であるため、命令規定はなく、不適当。

答

解説 事故等により流出した危険物の拡大防止のため、液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設置しなければならないこととされている。

[参照条文]

危険物の規制に関する規則第22条
危険物の規制に関する政令第11条第1項第15号

答

解説

圧縮アセチレンガス等の物質を貯蔵し、又は取り扱う施設で火災等の事故が発生した場合、爆発、毒性ガスの流失等により消防活動に著しい支障を生じるおそれがあることから、届出が義務付けられている。

[参照条文]

消防法第9条の3
危険物の規制に関する政令第1条の

10、別表第1、別表第2

危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令

昇任試験実力養成講座・救急救命士国家試験問題模擬テスト・予防技術検定模擬テスト〈解答〉

昇任試験実力養成講座

共通（消防士長・消防司令補）問題

〔地方自治〕

問1 答 (5)

問2 答 (1)

〔地公法〕

問1 答 (4)

問2 答 (5)

〔消防組織〕

問1 答 (3)

問2 答 (5)

〔消防教養〕

問1 答 (5)

〔消防法規〕

問1 答 (3)

問2 答 (4)

問3 答 (2)

問4 答 (2)、(4)、(5)

〔消防設備〕

問1 答 (1)

問2 答 (4)

問3 答 (1)、(2)、(5)

問4 答 (1)、(3)

問5 答 ア-0.8 イ-0.6 ウ-1.5

問6 答 (4)、(5)

問7 答 (4)

問8 答 (3)

〔火災調査〕

問1 答 (1)、(3)

〔建築法規〕

問1 答 (ア) 100、(イ) 平家建、
(ウ) 防火構造、
(エ) 主要構造部、
(オ) 不燃材料

〔危険物〕

問1 答 (4)

問2 答 (4)

〔防災〕

問1 答 (5)

問2 答 (1)

問3 答 (4)

〔救急〕

問1 答 (4)

〔救助〕

問1 答 (5)

〔石油コンビナート〕

問1 答 (5)

問2 答 (3)

〔原子力〕

問1 答 (3)

問2 答 (3)

〔無線法規〕

問1 答 (1)

〔無線工学〕

問1 答 (4)

〔国民保護〕

問1 答 (d)

問2 答 (2)

〔警防〕

問1 答 (4)

問2 答 (5)

問3 答 (1)

消防司令問題

〔組織管理〕

問1 答 (2)

〔人事管理〕

問1 答 (3)

〔消防財政〕

問1 答 (3)

〔警防〕

問1 答 (1)

問2 答 (2)

問3 答 (2)

〔救急〕

問1 答 (3)

救急救命士国家試験問題模擬テスト

〔一般問題〕

問1 答 (1)

問2 答 (5)

問3 答 (3)、(4)

問4 答 (1)、(5)

〔状況設定問題〕

問1 答 (4)

問2 答 (5)

予防技術検定模擬テスト

〔共通〕

問1 答 (3)

〔消防用設備等〕

問1 答 (2)

問2 答 (3)

〔防火査察〕

問1 答 (4)

問2 答 (4)

〔危険物〕

問1 答 (1)

問2 答 (3)